

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Для заказа стационарных газоанализаторов

<i>Контактные данные</i>	
Название организации	
Город	
e-mail	
Тел./факс	() _____
Контактное лицо	

Исполнение стационарного газоанализатора	От 3 до 16 точек контроля (И21) ☐ Хоббит-Т ☐ ОКА 1-2 точки контроля (И22Д1) ☐ Хоббит-Т ☐ ОКА (со знаковинтезирующим ЖК-дисплеем) 1-2 точки контроля (И22Д0) ☐ Хоббит-Т ☐ ОКА (без цифровой индикации) 1-4 точки контроля (И22Д2) ☐ Хоббит-Т (с графическим дисплеем) 1 точка контроля (И23) ☐ ОКА (с возможностью построения многоточечных систем до 1024 точек контроля)
--	---

	<u>Газ</u>	<u>Количество датчиков</u>	<u>Кол-во датчиков взрывобезопасного исполнения</u>
Измеряемый компонент Количество датчиков по каждому газу <i>Обращаем внимание!</i> <i>Ввиду перекрёстной чув-</i> <i>ствительности, при уста-</i> <i>новке в одном помещении, не</i> <i>допускается сочетание сле-</i> <i>дующих компонентов:</i> <i>SO2 – H2S</i> <i>SO2 – HCl</i> <i>Cl2 – NO2</i> <i>HF – H2S</i> <i>HF – HCl</i> <i>HF – SO2</i>	O2	☐	_____
	CH4	☐	_____
	CH4(оптич.)	☐	_____
	CH4(ПДКрз)	☐	_____
	C3H8	☐	_____
	C6H14	☐	_____
	COгор.	☐	_____
	H2	☐	_____
	CO	☐	_____
	NH3	☐	_____
	Cl2	☐	_____
	H2S	☐	_____
	SO2	☐	_____
	NO2	☐	_____
	HCl	☐	_____
HF	☐	_____	
CO2	☐	_____	

Пороги срабатывания	Стандартные ☐ Не стандартные ☐ укажите значения порогов: _____
Степень защиты датчиков от воздействия внешней среды	IP54 ☐ IP65 ☐ «Исполнение устойчивое к влаге и агрессивной среде» ☐
Особенности места установки датчиков	Помещение с нормальными климатическими условиями ☐ Морозильная камера ☐ КНС ☐ Другое _____
Схема соединения датчиков	Звезда ☐ Гирлянда ☐
Цифровой выход на ПК	RS232 ☐ RS485 ☐
Аналоговый выход	0-5 мА ☐ 4-20 мА ☐
Комплектация блоками реле БР10М	Стандартная (1 реле для каждого порога каждого канала(датчика)) ☐ Специальная логика работы реле ☐ опишите логику: _____ _____

Заполненный опросный лист можно отправить по e-mail:
[**zakaz@gazoanalit.ru**](mailto:zakaz@gazoanalit.ru)

—